



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010307100997

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

NM8L-250S、NM8L-250H、NM8L-250R、NM8SL-250S、NM8SL-250H、NM8SL-250R、
NM8SL-100S、NM8SL-100H、NM8SL-100R;具体参数请见附件

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2015年02月13日

有效期至: 2020年02月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2004年01月05日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1022498



中国国家强制性产品认证证书

附录:

证书编号: 2003010307100997

第 1 页 共 1 页

纸号: 1022498

NM8L-250S、NM8L-250H、NM8L-250R、NM8SL-250S、NM8SL-250H、NM8SL-250R、NM8SL-100S、NM8SL-100H、NM8SL-100R Ue:AC400V; In: 100A,125A,160A,180A,200A,225A,250A(NM8L-250);40A,50A,63A,80A,100A(NM8SL-100);125A,160A,180A,200A,225A,250A(NM8SL-250); 过电流脱扣器类型:电子式(NM8SL-100,NM8SL-250),电磁式(NM8L-250); Ics=Icu: S型:50kA,H型:100kA,R型:125kA(NM8L-250); Ics=Icu: S型:50kA,H型:70kA, R

型:100kA(NM8SL-250,NM8SL-100); IΔn: 0.03,0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1,2A (四档

可调);延时型; IΔm=25%Icu;额定剩余动作类型:AC型;漏电脱扣器类型:电子

式;使用类别:A;极数:3P、4P

注:此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2004010307134476

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

具有剩余电流保护的断路器(漏电断路器)
NM8L-630S/H/R, NM8SL-630S/H/R;型号规格见附件

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2011年01月30日

有效期至: 2016年01月30日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2004年11月10日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0362218