



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2003010307066723

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者（制造商）名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

NA1-2000、NA1-2000/4、NA1-2000P、NA1-2000P/4、NA1-2000X、NA1-2000X/4： 详见  
参数附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，  
特发此证。

发证日期：2017年11月21日 有效期至：2022年07月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2003年07月29日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



主任：



## 中国质量认证中心



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2003010307066723

纸 号: 1847982

NA1-2000、NA1-2000/4、NA1-2000P、NA1-2000P/4、NA1-2000X、NA1-2000X/4

额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;

额定绝缘电压(Ui):1000V

额定工作电压(Ue): AC400V, AC500V/690V

额定电流(In): 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A

过电流脱扣器类型:电子式

额定运行短路分断能力(Ics): Ics=80kA(AC400V), 40kA(AC500V/690V)

额定极限短路分断能力(Icu): Icu=80kA(AC400V), 50kA(AC500V/690V)

额定短时耐受电流(Icw):

NA1-2000, NA1-2000/4, NA1-2000X, NA1-2000X/4 :

Icw=50kA/1s(AC400V), 40kA/1s(AC500V/690V)

NA1-2000P、NA1-2000P/4:

Icw=55kA/1s(AC400V), 40kA/1s(AC500V/690V)

使用类别: B

极数: 3P, 4P

适用于隔离

配用的辅助触头:

4NO4NC, 6NO6NC

Ui: 400V

Ith: 6A

AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.75A, AC230V/1.3A

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



## 中国质量认证中心