



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307007540

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

NM10-600;

Ui:380V;Uimp:8kV;Ue:AC380V;In:200A,250A,300A,350A,400A,500A,600A;过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;Ics:15kA;Icu:30kA;使用类别:A类;3P;配用的辅助触头(1N01NC):Ith:6A;AC-15;Ue/Ie:AC380V/3A;DC-13;Ue/Ie:DC220V/0.2A;型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2016年06月29日 有效期至: 2020年11月03日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1461606



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307007541

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

NM10-250; Ui:380V; Uimp:8kV; Ue:AC380V; In:100A, 120A, 140A, 150A, 170A, 200A, (225A), 250A; 过电流脱扣器类型:热磁式, 电磁式; Ies:12.5kA; Icu:20kA; 使用类别:A类; 脱扣级别:10; 极数:3P; 配用的辅助触头(1NO, 1NC):1th:3A; AC-15; Ue/Ie:AC380V/0.26A; DC-13; Ue/Ie:DC220V/0.14A; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年06月29日 有效期至: 2020年11月03日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1461607



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307007542

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

NM10-100, NM10-100H;

Ui:380V;Uimp:8kV;Ue:AC380V;In:15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A, 80A, 100A;过电流
脱扣器类型:热磁式, 电磁式;NM10-100:Ics=7.5kA, Icu=15kA;NM10-
100H:Ics=10kA, Icu=15kA;脱扣级别:10;使用类别:A类;3P;配用的辅助触头
(1NO1NC):Ith:3A;Ue/Ie:AC-15:AC380V/0.26A;DC-13:DC220V/0.14A;型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年06月29日 有效期至: 2020年11月03日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1461608