



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2002010307005867

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者（制造商）名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

## 产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

DZ15LE-100; Ue: AC220V (2P) / AC380V (3P, 3P+N); Ui: 380V; Uimp: 8kV; In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 过电流脱扣器类型: 液压电磁式; lcs: 2.5kA; lcu: 5kA; lΔm: 1.5kA; lΔn: 0.03A, 0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.3A; AC型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; 脱扣级别: 10; 使用类别: A类; 极数: 2P (1个保护极, N极可开闭), 3P, 3P+N (3个保护极, N极不可开闭); 不适用于隔离用. 型号解释详见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2018年12月28日 有效期至：2020年10月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2002年06月26日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



主任：

陆楠



# 中国质量认证中心



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2002010307005867

## NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Zhejiang CHINT Electric Co., Ltd.  
No.1 CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang Town, Yueqing City, Zhejiang Province,  
P.R.China

## NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Zhejiang CHINT Electric Co., Ltd.  
No.1 CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang Town, Yueqing City, Zhejiang Province,  
P.R.China

## NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Zhejiang CHINT Electric Co., Ltd.  
No.1318, Binhai No.2 Avenue, Economic and Technical Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang  
Province, P.R.China

## PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Residual Current Operated Circuit Breaker

DZ15LE-100; Ue: AC220V (2P) /AC380V (3P, 3P+N); Ui: 380V; Uimp: 8kV; In: 10A, 16A, 20A,  
25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; Electromagnetic Hydraulic Over-current Release; Ics: 2.5kA;  
Icu: 5kA; IΔm: 1.5kA; IΔn: 0.03A, 0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.3A; Type AC; Electronic Residual Current  
Tripping Unit; Tripping Class: 10; Utilization Category: A; Poles: 2P (With one protective poles, Switched N pole), 3P, 3P+N (With three protective poles, Switched N pole); Not-suitable for isolation. See  
the Appendix for type explanation

## THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T14048.2-2008

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of  
implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C03-02:2014).

Valid from: Dec.28,2018

Valid until: Oct.19,2020

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by  
issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Jun.26,2002

The certificate information is available through CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



President:

Lu Mei



## CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



# 中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2002010307005867

纸 号: 2200359

型号的解释:

DZ 15 LE-100 / □ 90 □ □ □  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1)塑料外壳式断路器
- (2)设计代号
- (3)特殊派生代号(电子式剩余电流动作断路器)
- (4)壳架等级电流
- (5)极数(2: 2P; 3: 3P; 4: 3P+N)
- (6)液压式电磁脱扣器
- (7)保护种类 (1.配电保护用; 2.电动机保护用)
- (8)缺相保护功能代号: 不带缺相保护无代号, 带缺相保护代号 U
- (9)派生代号: 常规产品无代号; 透明盖产品用 T 表示

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆 楠



## 中国质量认证中心