



中国国家强制性产品认证证书


附录:

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2002010307024436

纸号: 1452290

型号的解释:



H: 表示分断10kA, 6kA以下不标注

壳架等级额定电流

O: 带过压功能

E: 电子式

剩余电流动作

设计序号

小型断路器

企业特征代号

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307024436

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

NB1LE-40, NB1LG-40, NB1LE-40H; NB1LE-40/NB1LE-40H; Ue: AC230V (1P+N, 2P), AC400V (3P, 3P+N, 4P); NB1LG-40; Ue: AC230V (1P+N, 2P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; 瞬时脱扣类型: C型; Ics=Icn=6000A (NB1LE-40, NB1LG-40); Ics=7500A, Icn=10000A (NB1LE-40H); IΔn: 0.03A/AC型/电子式; IΔm: 500A; 1P+N (N极不可开闭), 2P, 3P, 3P+N (N极不可开闭), 4P; 2P, 3P, 4P: 适用于隔离; 1P+N, 3P+N (N极不可开闭): 不适用于隔离

产品标准和技术要求

GB 16917.1-2014, GB 16917.22-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年06月22日 有效期至: 2019年08月06日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年12月09日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1452290